



LATVIJAS REPUBLIKA  
SKRUNDAS NOVADS, SKRUNDA  
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

## **„Skrundas komunālā saimniecība”**

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Reģistrācijas Nr. 41203022001  
tālrunis 63331258, tālrunis/fakss 63331526, e-pasts: [pasts@sk.lv](mailto:pasts@sk.lv)

Skrundā, 2011.gada 23.maijā

***Par iepirkuma procedūru „Ūdens atdzelžošanas stacijas renovācija un Rūpniecības ielas NAI darbības automatizēšana, SCADA ierīkošana NAI un pilsētas KSS”***

Iepirkuma procedūras „*Ūdens atdzelžošanas stacijas renovācija un Rūpniecības ielas NAI darbības automatizēšana, SCADA ierīkošana NAI un pilsētas KSS*” (Identifikācijas numurs SKS 2011/02/KF) komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem:

1. Jautājums:

..... lūdz precizēt atdzelžošanas stacijas jaudu-„Pasūtītāja speciālajās prasībās punktā 6.1. ir norādīts, ka Skrundas ūdens atdzelžošanas stacijas jaudai ir jābūt 25 m<sup>3</sup>/h, kas atbilst arī vienas akas ražībai. Savukārt, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” tehniskajos noteikumos Nr.01-06/1 (03.01.2011.) ir norādīts, ka ūdens atdzelžošanas iekārtu ražībai jābūt 34 m<sup>3</sup>/h.

*Atbilde:*

*SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Tehniskajos noteikumos Nr.01-06/1 ir uzrādīts pilsētas maksimālais saimnieciskais ūdens patēriņš (34 m<sup>3</sup>/h), kas tiks nodrošināts no esošā tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra ar II pacēluma sūkņiem. Precizējam, ka Skrundas ŪAS ūdens attīrīšanas filtru maksimālajai ražībai ir jābūt 25 m<sup>3</sup>/h, kā noteikts Detalizētajās tehniskajās specifikācijās/Pasūtītāja prasībās”.*

Ar cieņu,

SIA „Skrundas komunālā saimniecība”  
Valdes priekšsēdētājs

Aivars Rudzroga