



LATVIJAS REPUBLIKA
SKRUNDAS NOVADS, SKRUNDA
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„Skrundas komunālā saimniecība”

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Reģistrācijas Nr. 41203022001
tālrunis 63331258, tālrunis/fakss 63331526, e-pasts: pasts@sk.lv

Skrundā, 2011. gada 25.februārī

Par iepirkuma procedūru „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei Skrundā, 2. kārtā”

Iepirkuma procedūras „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei Skrundā, 2. kārtā” (identifikācijas numurs 2011/01/KF) komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem:

1.jautājums:

„ lūdz precizēt - kādi tieši darbi ir iekļauti jēdzienā „tehniskā specifikācija būvdarbiem”, kas minēti nolikuma 8.3.2. un 8.3.3.1. Vai ar to ir domāta tehniskā projekta Ekonomikas daļa (IS - iekārtu, konstrukciju un matetriālu kopsavilkums, BA - būvdarbu apjomi, T - izmaksas aprēķins (tāme), DOP - darbu organizēšanas projekts)?”

Atbilde:

„Ar jēdzienu *Tehniskās specifikācijas ir domātas specifikācijas FIDIC Sarkanās vai Dzeltenās grāmatas būvdarbu līgumiem, kuras parasti sastāv no Pasūtītāja specifiskajām un vispārējām prasībām. Skatīt arī Nolikuma A. pielikuma (Tehniskās specifikācijas)1.3.4.punktu, kur ir sīkāk aprakstīts darbu apjoms.*”

2.jautājums:

Vai viena un tā pati fiziska persona (galvenais speciālists) var pildīt Projekta vadītāja un Būvprojekta vadītāja pienākumus pie nosacījuma, ja šīs personas kvalifikācija un pieredze atbilst Nolikuma punktu 8.3.3.1 un 8.3.3.2 prasībām.

Atbilde:

„Pasūtītājam ir svarīgi, lai pretendenta rīcībā būtu pietiekošs skaits personāla, ņemot vērā projektēšanas darbu apjomu un ierobežotos līguma izpildes termiņus. Vienlaikus iepirkuma komisija 16.02.2011. sniegtajā atbildē uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu jau pieļāva iespēju, ka pretendents var piedāvāt vienu un to pašu galveno speciālistu, gan uz Būvprojekta vadītāja, gan uz viena no pieprasīto divu projektētāju (Nolikuma 8.3.3.3. punkts) pozīcijām. Tādēļ pretendentam uz Nolikuma 8.3.3.1. un 8.3.3.2.punktā noteiktajām galvenā speciālista pozīcijām jāpiedāvā savs speciālists uz katru pozīciju.”

3.jautājums:

Iepirkuma dokumentācijai pievienotajā shēmā „Projekta papildinājumu komponentes, kurām tiek pieprasīts papildināts akcepts” ir parādīti iepirkuma priekšmetā iekļautie ūdensvada u kanalizācijas tīkli un būves atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem būvdarbu apjomiem. Iepazīnušies ar konkrēto situāciju konstatējām, ka minētajā shēmā norādīto kanalizācijas tīklu (komponentes K-7 – K-18) trasējums un sūkņu stacijas (komponente K-6) izvietojums nenodrošina optimālo risinājumu, tā kā nav ņemts vērā esošais reljefs. Tā piemēram, absolūtā zemes virsas atzīme pie projektējamās KSS O.Kalpaka un Kalēju ielas krustojuma rajonā ir **32,00** (skat. pievienoto shēmu). Savukārt zemes atzīme pie vistālāk izvietotām ēkām Robežu-Ziedu ielu krustojuma rajonā ir **30,70**. Tādejādi, pašteses kanalizācijas izbūve O.Kalpaka ielā posmā starp Rūpniecības un Kalēju ielām pie minimālā cauruļvadu slīpuma 0,004 būtu jāveic 4,5 – 6 m dziļumā, kas nav pamatoti no tehniski-ekonomiskā viedokļa. Savukārt, pieslēgt Robežu ielas ēkas pie Rūpniecības ielas NAI pašteses ceļā nav iespējams, jo Parka ielā posmā starp Robežu un Rūpniecības ielām ir izteikts reljefa kāpums (atz. 36,3). Projektējamo KSS būtu jāpārvieto uz zemāko vietu – O.Kalpaka-Robežu ielu krustojumā (zemes atz. 30,40), taču šajā gadījumā jāizbūvē papildus spiedvads 0,4- 0,5km garumā O.Kalpaka ielā, kas ietekmē projektēšanas darbu apjomus. Tāpat nav skaidrs kur tiek pieslēgts projektējamais spiedvads no Ceļu daļas KSS (komponente K3). Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzu precizēt projekta komponentes. Gadījumā, ja tas nav iespējams, lūdzu sniegt atbildi uz jautājumu- Vai Pasūtītājs veiks papildus projektēšanas darbu apmaksu, ja tehniskā projekta izstrādes/gatā radīsies nepieciešamība veikt projektēšanas darbus papildus tam, kas norādīts tehniskā specifikācijā?

Atbilde:

„Iepirkuma dokumentācijā norādītie darbu apjomi un shēma ir indikatīva, lai pretendents varētu noteikt paredzamo darbu apjomu un piedāvāt savu līgumcenu. Pretendentam, sniedzot piedāvājumu, jāparedz visi apsvērumi tehniski un ekonomiski pamatotas sistēmas izveidei shēmā aptvertās esošās apbūves nodrošināšanai ar sadzīves kanalizācijas pakalpojumiem. Uzsākot projektēšanu, risinājums jāaskaņo ar Pasūtītāju, sniedzot detalizētu pamatojumu risinājuma izvēlei. Projektējamo spiedvadu no Ceļu daļas KSS (komponente K3) paredzēts pieslēgt projekta 1.kārtas ietvaros izbūvētajiem sadzīves kanalizācijas pašteses tīkliem.

Iepirkuma komisija norāda, ka jautājums par papildus projektēšanas darbu apmaksu var tikt risināts tikai līguma izpildes laikā, ja šie papildus darbi ir tehniski un ekonomiski pamatoti. Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendentam ir jāiesniedz piedāvātā līgumcena uz Tehniskajā specifikācijā noteikto darbu apjomu.”

Ar cieņu

SIA „Skrundas komunālā saimniecība”

Valdes priekšsēdētājs

Aivars Rudzroga



LATVIJAS REPUBLIKA
SKRUNDAS NOVADS, SKRUNDA
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„Skrundas komunālā saimniecība”

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Reģistrācijas Nr. 41203022001
tālrunis 63331258, tālrunis/fakss 63331526, e-pasts: pasts@sks.lv

Skrunda, 2011. gada 16.februārī

*Par iepirkuma procedūru „Projektēšanas darbi
un autoruzraudzība ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei
Skrundā, 2. kārtā”*

Iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei Skrundā, 2. kārtā” (identifikācijas numurs 2011/01/KF) komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:

„Lūdzam iepirkuma komisiju sniegt atbildi, vai vienu speciālistu var piedāvāt gan uz viena no prasītajiem diviem projektētājiem (nolikuma 8.3.3.3. punkts), gan uz būvprojekta vadītāja pozīciju (8.3.3.2.) konkursā **Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei Skrundā, 2. kārtā?**”

Atbilde:

„*Pretendents var piedāvāt vienu un to pašu speciālistu gan uz vienu no pieprasīto divu projektētāju (nolikuma 8.3.3.3. punkts) pozīcijām, gan uz būvprojekta vadītāja pozīciju (nolikuma 8.3.3.2. punkts). Piedāvātā speciālista pieredzei un kvalifikācijai attiecīgi jāatbilst nolikuma 8.3.3.2. un 8.3.3.3.punktos noteiktajām prasībām.*”

Ar cieņu

SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
Valdes priekšsēdētājs

Aivars Rudzroga



LATVIJAS REPUBLIKA
SKRUNDAS NOVADS, SKRUNDA
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„Skrundas komunālā saimniecība”

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Reģistrācijas Nr. 41203022001
tālrunis 63331258, tālrunis/fakss 63331526, e-pasts: pasts@sks.lv

Skrundā, 2011. gada 7.februārī

Nr. 06-05/1

*Par iepirkuma procedūru „Projektēšanas darbi
un autoruzraudzība ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei
Skrundā, 2. kārtā”*

Iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei Skrundā, 2. kārtā” (identifikācijas numurs 2011/01/KF) komisija, ņemot vērā ieinteresētā piegādātāja lūgumu, 2011.gada 16.februārī rīkos projektēšanas darbu vietas apskati. Projektēšanas vietas apskate notiks visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi 2011.gada 16.februārī. Dalībnieku pulcēšanās 2011.gada 16.februārī plkst. 10:00 Skrundā, Stūru ielā 7 pie SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ēkas.

Ar cieņu

SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
Valdes priekšsēdētājs

Aivars Rudzoga