

2. pielikums cenu aptaujai
“Šķeldas piegāde SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA”
siltumenerģijas ražošanai 2025./2026.gada apkures sezonai”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

cenu aptauja „Šķeldas piegāde SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas ražošanai 2025./2026.gada
apkures sezonai”

1. Plānotais kopējais piegādājamās šķeldas daudzums ir ~ 1000 m³ berkubu.
2. Šķeldas izcelsmes valsts: Latvija.
3. Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionuklīdi) piegādātās šķeldas kravā nedrīkst pārsniegt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto limitu, bet ne vairāk kā 1Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000Bq/kg).
4. Šķelda atbilst (atbilstība ir pamatojama un apliecināma) likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 7.pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem.
5. Piegādes periods: no 2025.gada 1.novembra līdz 2026.gada 31.oktobrim.
6. Norēķins par šķeldas piegādi: samaksa tiek veikta ar pēcapmaksu.
7. Piegāde jānodrošina darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Piegāde citā laikā iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Šķeldas pieņemšana nav paredzēta brīvdienās, svētku dienās un nakts stundās, izņemot gadījumus, ja tas saskaņots ar Pasūtītāju.
8. Piegādes transports: kravas automašīna - pašizgāzējs ar 50 m³ kravā.
9. Šķeldas izkraušanas vieta: “Rudbāržu centra katlu māja”, Parka iela 5, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads.
10. Šķeldas apjoms ir atkarīgs no meteoroloģiskajiem apstākļiem un lietotāju pieprasījuma, tādējādi Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt vai palielināt apjomu. Kurināmās šķeldas daudzums var tik mainīts, saskaņā ar Pasūtītāja vajadzībām, t.i., 1. punktā norādītais šķeldas apjoms ir aptuvens un aprēķināts balstoties uz iepriekšēja perioda kurināmās šķeldas patēriņa datiem. Kurināmās šķeldas piegāde paredzēta partijās (pa daļām) līguma darbības laikā, pēc individuāla pasūtījuma. Pasūtītājam ir tiesības palielināt vai samazināt minēto plānoto Preces daudzumu/apjomu un Pretendentam nav tiesību pieprasīt, lai Pasūtītājs nopirktu un apmaksātu Preci kurināmo šķeldu minētajā pilnā apjomā.
11. Nav pieļaujams piegādāt šķeldu, kuras sastāvā ir:
 - 11.1. akmeņi, metāliski priekšmeti, plastmasas izstrādājumi, šķembas, smiltis vai augsne, kluči, dēļi, sasaluši šķeldas gabali, sniegs, ledus gabali, kā arī koka frakciju piemaisījumi lielāki par 50 mm, kas var izraisīt kurināmā padeves

mehānismu, katlu bojājumus;

- 11.2. Jauktu koku šķelda nedrīkst būt sagatavota no mežizstrādes atlikumiem (celmiem, sīkiem zariem, mizām, skujām, koku lapām), kā arī tā nedrīkst būt ar puves pazīmēm.

12. Kvalitātes prasības:

Nr.p.k.	Tehniskie parametri	Mērvienība	Vērtība	Pretendenta piedāvājums
1.	Šķeldas kvalitātes klase	-	A1 vai A2	
2.	Piegādātās šķeldas mitrums (<i>minimāli/optimāli/maksimāli</i>)	%	35/45/55	
3.	Pelnu saturs kurināmajā (<i>maksimālais</i>)	%	4	
4.	Šķeldas rupjās frakcijas maksimālie izmēri	mm	Min. - 200 Max. - 300	
5.	Šķeldas pamatfrakcijas (3,15<P<40mm) īpatsvars	%	Vismaz 60	
6.	Šķeldas rupjās frakcijas (P>63mm) īpatsvars	%	Ne vairāk kā 10	
7.	Šķērsriezuma laukums	cm ²	Ne vairāk kā 6	
8.	Mizas (<i>maksimāli</i>)	%	10	